



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабица, д.12, тел.: (4852) 56-11-58)

Предписание № 81/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору №81 от «29» марта 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «16» апреля 2019 года по 10 час.00 мин. «18» апреля 2019 года проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Емелиной Алёной Вениаминовной Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 204», осуществляющей деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 7а

(указываются должности, фамилии имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

совместно с заведующей МДОУ «Детский сад №204» Алексеевой Ниной Николаевной
(указываются должности, фамилии имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 го этажа не во всех защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (средняя группа №1, помещение склада) (заключение специалиста от 21.11.2017 № 36/Г/2017, протокол испытания от 21.11.2017 № 40/Г/2017).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51, ч. 4 ст. 84 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104-03	15.04.2020 г.	
2.	Уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 го этажа не во всех	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 3 ст. 51, ч. 4 ст. 84	15.04.2020 г.	

	защищаемых помещениях соответствует нормативным требованиям (музыкальный зал, старшая группа №2 (спальная), помещение кастелянши, средняя группа №2 (спальная)) (заключение специалиста от 21.11.2017 № 36/Г/2017, протокол испытания от 21.11.2017 № 40/Г/2017).	Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.п. 3.14, 3.15, 3.16 НПБ 104-03		
3.	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей (заключение специалиста от 21.11.2017 № 36/Г/2017).	ст. 20 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст.51; п. 2 ст. 82; ч. 7 ст. 84; ч. 2 ст. 103 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абз. 3 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 3.9 НПБ 104-03.	15.04.2020 г.	
4.	Здание хоз. блока (здание литер Б) не оснащено СОУЭ (системой оповещения управления эвакуации). (заключение специалиста от 21.11.2017 № 36/Г/2017).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.20 таб.2 НПБ 104-03*	15.04.2020 г.	
5.	Здание МДОУ оборудовано СОУЭ (системой оповещения управления эвакуации) 2-го типа вместо 3-го типа (заключение специалиста от 21.11.2017 № 36/Г/2017).	ст. 20 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 1 ст.51; п. 2 ст. 82; ч. 7 ст. 84; ч. 2 ст. 103 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абз. 3 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 6, таб 2, НПБ 104-03*.	15.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение

обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор отделения
отдела г. Ярославля по пожарному надзору
и профилактической работы Емелина А.В..

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

Ж.В.
(подпись)

И.А. Алексеев

(должность, фамилия, инициалы)

«18» апреля 20 19 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

